



znak pisma: TP.382.052.2026 EK

Koszalin, dn. 22.05.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.052.2026 EK – wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Modernizacja istniejącego lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych „Koszalin-Szpital”

Protokół z wizji lokalnej dla zadania pn.:

„Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Modernizacja istniejącego lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych „Koszalin-Szpital”

W dniu 21.05.2026 r. o godz. 10:00 w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie odbyła się wizja lokalna z udziałem oferentów - wykonawców w sprawie opracowania w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy, w formule „zaprojektuj i wybuduj” ,kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania), a następnie wykonanie w oparciu o uzgodniony projekt wszystkich prac min. prac przygotowawczych, demontażowych, geodezyjnych, wycinki drzewostanu, robót budowlanych, instalacyjnych, montażu windy, dostawy i montażu automatycznego systemu gaszenia DIFFS/RMS, wyposażenia lądowiska w niezbędny osprzęt, tablice itp., dla inwestycji polegającej na modernizacji istniejącego lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych „Koszalin - Szpital” wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Na spotkaniu obecni byli członkowie komisji przetargowej, pracownicy Szpitala oraz wykonawcy (wg listy obecności).

Podczas wizji lokalnej postawiono pytanie:

„Czy płyta lądowiska jest podgrzewana?”

Odpowiedź:

Płyta lądowiska nie jest podgrzewana.

KIEROWNIK
Dział Zamówień Publicznych
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

mgr Piotr Gaska