



Ochrona ludności i obrona cywilna



znak pisma: TP.382.073.2026 EK

Koszalin, 19.06.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym nr TP.382.073.2026 EK – Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą agregatu prądotwórczego, transformatora oraz montaż urządzeń i integracja z siecią energetyczna szpitala

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) niniejszym informuję o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31.07.2026 r.”
- DZIAŁ XIII. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT** zmianie ulega ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, które otrzymują brzmienie:
„1. Termin składania ofert
Oferty należy przesłać do dnia **02.07.2026 r. do godz. 10:00**
2. Termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w dnia **02.07.2026 r., o godz. 10:30**
- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, (Dokumentacja techniczna) – zmianie ulega ust. 13 Agregat prądotwórczy – wytyczne. Agregat prądotwórczy wyposażony w., którego pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) dzienny zbiornik paliwa o pojemności 400 litrów umiejscowiony w ramie agregatu oraz zbiorniki 2x1500 litrów z osprzętem paliwowym, umiejscowione w ramie kontenera umożliwiają przez 17 godzin pracę agregatu przy obciążeniu mocą 800kW z jednego napełnienia zbiorników (spalanie przy mocy 800kW obc. PRP 191 l/h) lub podobne rozwiązanie.”

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
mgr Piotr Gaska