



Ochrona ludności i obrona cywilna



znak pisma: TP.382.073.2026 EK

Koszalin, 24.06.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym nr TP.382.073.2026 EK – Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą agregatu prądotwórczego, transformatora oraz montaż urządzeń i integracja z siecią energetyczna szpitala

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1

„Czy składając ofertę jako spółka cywilna dołączamy do oferty załącznik nr 6, jeśli zamówienie w całości będzie realizowane przez spółkę cywilną?”

ODPOWIEDŹ

Wykonawca składając ofertę jako spółka cywilna załącza do oferty załącznik nr 6 do SWZ (Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp).

PYTANIE NR 2

„Czy jeśli dołączenie załącznika nr 6 jest wymagane w tabeli wpisuję dane współników czy dane spółki cywilnej?”

ODPOWIEDŹ

Załączając załącznik nr 6 do SWZ należy wpisać dane współników i zakres robót budowlanych każdego z nich.

PYTANIE NR 3

„W związku z przygotowaniem oferty prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących układu paliwowego agregatu prądotwórczego. W dokumentacji, po zmianie treści SWZ, wskazano m.in. dzienny zbiornik paliwa o pojemności 400 l umiejscowiony w ramie agregatu oraz zbiorniki paliwa 2 × 1500 l z osprzętem paliwowym, umiejscowione w ramie kontenera, umożliwiające około 17 godzin pracy agregatu przy obciążeniu 800 kW z jednego napełnienia zbiorników, lub podobne rozwiązanie. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zastosowanie jednego zbiornika paliwa o pojemności 3000 l, umieszczonego w ramie kontenera / wewnątrz kontenera, zamiast dwóch zbiorników 2 × 1500 l, pod warunkiem zachowania wymaganej łącznej pojemności paliwa, osprzętu paliwowego oraz wymaganego czasu pracy agregatu przy obciążeniu 800 kW?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

Z-CA DYREKTORA
ds. Techniczno-Administracyjnych
mgr inż. Marcin Podlesny
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie