



Ochrona ludności i obrona cywilna



znak pisma: TP.382.073.2026 EK

Koszalin, 01.07.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym nr TP.382.073.2026 EK – Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą agregatu prądotwórczego, transformatora oraz montaż urządzeń i integracja z siecią energetyczną szpitala

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) niniejszym informuję o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07.08.2026 r.”
- DZIAŁ XIII. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT zmiane ulega ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, które otrzymują brzmienie:
*„1. Termin składania ofert
Oferty należy przesłać do dnia 09.07.2026 r. do godz. 10:00*
2. Termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w dnia 09.07.2026 r., o godz. 10:30
- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ: „Dokumentacja techniczna, ust. 13 Agregat prądotwórczy – wytyczne. Agregat prądotwórczy wyposażony w:”, punkty 3 i 7 otrzymują brzmienie:
„3) Silnik o parametrach odpowiednich do mocy agregatu prądotwórczego 1100 kVA. Zadeklarowana w ofercie wartość mocy, będzie musiała zostać potwierdzona podczas testów FAT i prób obciążeniowych, zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej,”
„7) Dzienny zbiornik paliwa o pojemności 400 litrów umiejscowiony w ramie agregatu, oraz zbiorniki 2x1500 l z osprzętem paliwowym, umieszczone również w ramie agregatu, umożliwiają przez ok.17 godzin pracę agregatu przy obciążeniu 800 kW, z jednego napełnienia zbiornika (spalanie przy mocy agregatu 800 kW, odpowiednie do mocy zastosowanego w agregacie silnika),”

Z-CA DYREKTORA
ds. Techniczno-Administracyjnych
mgr inż. Marcin Podleśny
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie