



# Ochrona ludności i obrona cywilna



znak pisma: TP.382.073.2026 EK

Koszalin, 02.07.2026 r.

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym nr TP.382.073.2026 EK – Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą agregatu prądotwórczego, transformatora oraz montaż urządzeń i integracja z siecią energetyczna szpitala

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

### PYTANIE NR 1

„Prosimy o doprecyzowanie wyposażenia rozdzielnic projektowanej rozdzielnic niskiego napięcia. W opisie jest: „Rozdzielnica SN, złożona jest z czterech pól: pola liniowego 15kV do przyłączenia linii zasilającej, pola zasilania potrzeb własnych oraz dwóch pól transformatorowych wyposażonego w rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem i pola transformatorowego z wyłącznikiem.” Natomiast na rysunku E2 wrysowano: pole zasilające, pole potrzeb własnych, dwa pola z rozłącznikiem bezpiecznikowym.”

### ODPOWIEDŹ

Należy wykonać Rozdzielnicę zgodnie z rys. E2.

Rozdzielnica SN składać ma się z:

- pola liniowego z wyłącznikiem,
- pola potrzeb własnych,
- dwóch pól transformatorowych z rozłącznikami bezpiecznikowymi.

Z-CIA DYREKTORA  
ds. Techniczno-Administracyjnych  
mgr inż. Marcin Polesny  
SZPITAL WOJEWÓDZKI  
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie