

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Tryb podstawowy nr TP.382.001.2023 EK – wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Modernizacja oddziału onkologii i chemioterapii”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1

„W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu „Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. Modernizacja Oddziału Onkologii i Chemioterapii”- w związku z koniecznością utylizacji części zdemontowanych czujek Systemu Sygnalizacji Pożarowej prosimy o informacje czy są to czujki izotopowe oraz podanie ich ilości.”

ODPOWIEDŹ

Do demontażu jest 38 czujek, z tego 10 do przekazania Szpitalowi typu FAP425-DO-R i 28 szt. do utylizacji. Zastosowane czujki do utylizacji to czujki optyczne dymu O 400 - 26 szt. i czujki termiczne T 400 - 2 szt.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
M. Sikora
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych